

**Экспертное заключение
по повторным закупкам кондиционеров способом открытого тендера**

Я, эксперт Митусов Дмитрий Владимирович – главный менеджер Департамента новых технологий и ИТ, провел работу по определению соответствия технических спецификаций следующих потенциальных поставщиков: **ТОО «BZONE»** и **ТОО «Какен Групп»** на предмет соответствия требованиям технической спецификации тендерной документации по повторным закупкам кондиционеров способом открытого тендера по лоту №1 «Кондиционер мощностью 10 кВт», лоту №2 «Кондиционер мощностью 7,1 кВт», лоту №3 «Кондиционер мощностью 4,2 кВт» и лоту № 4 «Кондиционер мощностью 2,5 кВт».

Представленная **ТОО «BZONE»** техническая спецификация по лотам №1-4 **не соответствует** требованиям технической спецификации тендерной документации по повторным закупкам кондиционеров. Потенциальный поставщик в технической спецификации не указал марку и модель поставляемого оборудования, указанная в технической спецификации аббревиатура *Daikin Europe NV (Бельгия)* указывает на завод производителя.

Представленная **ТОО «Какен групп»** техническая спецификация по лотам №1 и №2 **не соответствует** требованиям технической спецификации тендерной документации по повторным закупкам кондиционеров в части не соответствия, заявленных **ТОО «Какен Групп»** технических характеристик по п.п. 1.1 (расход воздуха в режиме максимального охлаждения, составляющий 1620 м³/ч для лота №1 и 1140 м³/ч для лота №2) технической спецификации. Согласно информации, взятой с сайта <http://midea.kz/katalog/pretsizionnye-konditsionery.html> указанные данные не соответствуют требованиям, заявленным в технической спецификации. Для разъяснения соответствия потенциального поставщика требованиям технической спецификации мной был инициирован официальный запрос (исх. № 14-7873-и от 12.09.2017 г.) в **ТОО «Квадро-Сервис Электроникс»**, являющимся авторизованным сервисным центром производителя кондиционеров на территории Республики Казахстан. Согласно ответа **ТОО «Квадро-Сервис Электроникс»** (вх. № 8750 от 13.09.2017г.) предложенные **ТОО «Какен Групп»** кондиционеры не поддерживают ручную регулировку оборотов вентилятора, позволяющих эффективно охлаждать воздушные массы в технических помещениях при расходе воздуха менее 5000 м³/ч и 4500 м³/ч соответственно, что подтверждает несоответствие потенциального поставщика требованиям технической спецификации тендерной документации.

ТОО «Какен Групп» участие по лотам №3 и №4 не принимало.

Эксперт
Митусов Д.В.
13.09.2017г

Quadro-Service
Electronics Ltd.
Manasa 7B Almaty,
Kazakhstan
Tel.: +7 (727) 266-30-52,
+7 (727) 299-50-12
Fax: +7(727) 266-30-53



**КВАДРО
СЕРВИС
ЭЛЕКТРОНИКС**

АВТОРИЗОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

ТОО «Квадро-Сервис
Электроникс»
Казахстан, Алматы,
Манаса 7Б
Тел.: +7 (727) 266-30-52,
+7 (727) 299-50-12
Факс: +7(727) 266-30-53

г. Алматы

Исх. № 39-17
От « 13 » сентября 2017 года

Генеральному директору - первому заместителю
Председателя Правления
г-ну Пирметову А.

В ответ на Ваше письмо за № 14-7873 от 12 сентября 2017 г. ТОО «Квадро-Сервис Электроникс» (далее – Компания) поясняет следующее:

В прецизионных кондиционерах торговой марки Midea®, промышленной линейки MAV регулировка скорости подачи воздуха в ручном режиме не возможна.

На модели MAV008/MA0101 рабочий объем воздуха 2 500 м³/ч +-5%;

На модели MAV013/MA0162 рабочий объем воздуха 4 500 м³/ч +-5%.

С Уважением,
Директор ТОО «Квадро-Сервис Электроникс»

Савин К.Э.



Исп.
Шеменёв А.А + 7 707 287 83 10

«Астана ЭКСПО-2017»
Ұлттық компаниясы»
акционерлік қоғамы



Акционерное общество
«Национальная компания»
«Астана ЭКСПО-2017»

«Astana EXPO-2017» National Company»
Joint Stock Company

010000, Қазақстан Республикасы,
Астана қ., Мәңгілік Ел көш., 55
тел.: +7 7172 938682,
факс: +7 7172 938854
www.expo2017astana.com
kense@expo2017astana.com

010000, Astana, Republic of Kazakhstan,
55, Mangilik El street
phone: +7 7172 938682
fax: +7 7172 938854
www.expo2017astana.com
kense@expo2017astana.com

010000, Республика Казахстан,
г.Астана, ул. Мәңгілік Ел, 55
тел.: +7 7172 938682
факс: +7 7172 938854
www.expo2017astana.com
kense@expo2017astana.com

12.09.2017 № 14-7873-16

ТОО «Квадро-Сервис Электроникс»

В связи с проведением экспертизы по открытому тендеру по закупке кондиционеров, просим Вас пояснить, имеют ли модели кондиционеров Midea MAV008/MA0101 и MAV013/MA0162 возможность установки расхода воздуха в ручном режиме не более 1620 м³/ч и 1140 м³/ч соответственно.

Генеральный директор -
первый заместитель
Председателя Правления

А. Пирметов

008976

Исп. Карымсаков Б.
939028